

## RICHIESTA DI OFFERTA

(Contratti esclusi nel settore delle comunicazioni elettroniche ex

Art. 56, comma 1, lett. b) D.lgs.n. 36/2023)

RIF. 2025 -006

CIG B63DFF27A5

Oggetto: Fornitura e posa in opera di una cage e relativi cablaggi presso il POP di rete con funzionalità di Data Center di Parma



1. Premessa	2
2. Documenti di gara	2
3. Chiarimenti	3
4. Oggetto ed Importo a base di gara	3
5. Criterio di affidamento	4
6. Durata contrattuale	4
7. Revisione prezzi	5
8. Requisiti di partecipazione	5
9. Soccorso istruttorio	7
10. Avvalimento	7
11. Subappalto	9
12. Modalità di partecipazione	9
13. Valutazione delle offerte e Criteri di costituzione della graduatoria	11
14. Stipula del contratto	12
15. Fatturazione e pagamento	12
16. Penali	13
17. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali	14
18. Risoluzione del contratto	14
19. Definizione delle controversie	14
20. DLGS 231/01 e Codice Etico e di Comportamento	14
21. Trattamento dei dati personali	15
Allegato Progettuale	16
1. Inquadramento generale	16
2. Dettaglio dei servizi richiesti	17
3. Modalità di lavorazione	18
4. Livelli di servizio e penali	19
5. DUVRI	19
Allegato A - Istanza di partecipazione	20
Allegato B - Modello Offerta Economica	25
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016	27



## 1. Premessa

LepidaScpA, società in house della Regione Emilia-Romagna e dei suoi Enti Pubblici Soci, intende procedere alla sottoscrizione di un contratto di appalto ad oggetto i servizi di fornitura e posa in opera di una cage e relativi cablaggi presso il POP di Rete con funzionalità di Data Center di Parma.

La procedura di affidamento rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 56, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 - "Appalti esclusi nei settori ordinari" e la selezione del fornitore avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1-12 del D.lgs. n. 36/2023.

La presente richiesta di offerta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.

LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Richiesta di offerta, si rinvia alle "Condizioni generali di contratto di LepidaScpA" che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo <https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti>

Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA.

Il Responsabile Unico del Progetto è Gianluca Mazzini [gianluca.mazzini@lepida.it](mailto:gianluca.mazzini@lepida.it)

## 2. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) richiesta di offerta;
- b) schema di domanda di partecipazione;



- c) documento di gara unico europeo;
- d) schema per la presentazione dell'offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Società trasparente", al seguente link <https://lepida.net/bandi-gara-contratti>

### 3. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il **05/04/2025**. I quesiti devono essere proposti in formato editabile ed inoltrati solo ed esclusivamente via e-mail all'indirizzo: [gianluca.mazzini@lepida.it](mailto:gianluca.mazzini@lepida.it).

Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti> e costituiscono elemento integrante del capitolato. A tale scopo si invita a consultare periodicamente il sito indicato.

**Qualsiasi elemento offerto difforme da quanto richiesto in questa richiesta di Offerta e non indicato come accettabile nei chiarimenti risulta non vincolante per Lepida che si attiene rigidamente nel contratto e nella esecuzione del contratto a quanto riportato in questa Richiesta di Offerta.**

**La persona di contatto per eventuali chiarimenti è solo ed esclusivamente il RUP Gianluca Mazzini [gianluca.mazzini@lepida.it](mailto:gianluca.mazzini@lepida.it) - Recapito telefonico 335 8160916.**

### 4. Oggetto ed Importo a base di gara

L'affidamento ha ad oggetto la sottoscrizione di un **contratto**, per un importo massimo e non vincolante di **Euro 270.000,00 (Duecentosettantamila/00)+IVA di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 600 + IVA e costi della manodopera pari a Euro 15.660,00 + IVA** .

Qualificazione: FORNITURE

CPV: 32546000-2



L'importo è comprensivo di ogni altro o ulteriore altro onere. Non è riconosciuto all'Aggiudicatario nessun tipo di rimborso aggiuntivo, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - quelli per spese di trasferta e relativi alle casse professionali.

Ulteriori dettagli relativi all'oggetto della presente procedura sono specificati nell'Allegato Progettuale.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Il contratto collettivo applicato è Metalmeccanico. Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da Lepida.

## 5. Criterio di affidamento

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo.

Si precisa sin d'ora che:

LepidaScpA si riserva di non assegnare le attività oggetto della presente procedura se le offerte presentate non risulteranno congrue o valide per soddisfare le esigenze esposte. LepidaScpA si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'affidamento anche in caso di un'unica offerta ammissibile, se ritenuta economicamente conveniente. In caso di parità di due o più offerte, LepidaScpA procederà ad aggiudicarla mediante estrazione a sorte, utilizzando il sistema Random.org (sistema di generazione di numeri casuali) sulla base dell'ordine cronologico del numero di protocollo dell'offerta economica pervenuta.

Qualora, per qualsiasi motivo, il rapporto contrattuale con l'Aggiudicatario venga interrotto, è facoltà di LepidaScpA proporre l'affidamento del contratto per il completamento delle prestazioni residue agli altri soggetti presenti in graduatoria e non già affidatari con risposta, di norma, entro una settimana; tale proposizione avverrà necessariamente al valore economico e secondo le specifiche di qualità del primo Aggiudicatario; qualora vi sia più di un soggetto interessato al completamento delle prestazioni residue, si procederà alla selezione per estrazione a sorte, utilizzando il sistema Random.org (sistema di generazione di numeri casuali) sulla base dell'ordine cronologico del numero di protocollo assegnato alla manifestazione di volontà di eseguire la prestazione da parte dei soggetti interessati.

## 6. Durata contrattuale



Il contratto avrà una durata di **6** (sei) mesi e decorrerà dalla sottoscrizione di Lepida, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico.

## 7. Revisione prezzi

Non sono previste revisioni dei prezzi.

## 8. Requisiti di partecipazione

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. Salvo diverse indicazioni eventualmente riportate espressamente nell'Allegato Progettuale, possono partecipare alla selezione i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs.n. 36/2023, in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di carattere generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- Requisiti di idoneità professionale:
  - a) i partecipanti devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
 Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante.
- Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il concorrente dovrà avere:
  - **Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di importo non inferiore all'importo della presente procedura;**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato



devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- Requisiti di carattere tecnico-professionale. Il concorrente dovrà:
  - **Fornire un elenco delle principali forniture o dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura effettuati negli ultimi tre anni di importo non inferiore all'importo della presente procedura;**

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- **Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento] per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.

- **Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e UNI EN ISO 14001:2015.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia o che opera in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA. L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile,



può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

## 9. Soccorso istruttorio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del D.lgs.n. 36/2023 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore **a 3 giorni lavorativi** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si comunica che ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 "Pubblicità legale degli atti" del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., LepidaScpA provvederà a pubblicare sul proprio sito internet <https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti> gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

## 10. Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.



Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.



L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 11. Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs 36/2023. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto seppur subappaltabili ex art. 119 c 17 del D.Lgs. 36/2023 trattandosi di affidamento ex art.56 del D.Lgs. 36/2023.

**Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura/lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.** L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 12. Modalità di partecipazione

**Pena l'esclusione**, il Concorrente dovrà far pervenire la documentazione richiesta nel presente documento (di seguito anche solamente "offerta") secondo le seguenti modalità:

**a)** Invio di una prima e-mail alla Segreteria di LepidaScpA, all'indirizzo [segreteria@lepida.it](mailto:segreteria@lepida.it) **entro e non oltre il giorno 12/04/2025 alle ore 12:00** contenente solo ed esclusivamente due file in formato pdf, protetti da password diverse, il primo di dimensioni non eccedente i 10Mbyte e contenente **la sola parte amministrativa**, il secondo di dimensioni non eccedenti i 6Mbyte e contenente **la sola parte relativa agli aspetti economici e/o agli elementi tecnico/qualitativi** oggettivamente numericamente valutabili richiesti nel Paragrafo "Valutazione delle offerte e criteri di costituzione della graduatoria".



**b)** Invio di una seconda e-mail alla Segreteria di LepidaScpA, all'indirizzo [segreteria@lepida.it](mailto:segreteria@lepida.it), a partire **dalle ore 13:00 e comunque tassativamente non oltre le ore 17:00 del giorno 12/04/2025** contenente le due password diverse per la lettura dei due file.

Per prendere visione degli impianti del POP di rete con funzionalità di Data Center è possibile effettuare un **sopralluogo giovedì 03/04/2025 alle ore 10:30 alle ore 12:00** in Via Largo Torello de Strada 13/A, Parma.

Previo appuntamento telefonico da concordare al seguente numero 348-7602623

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione relativamente alla:

1. **Parte amministrativa**, dovranno essere inviati i seguenti documenti:

- Allegato A "Istanza di partecipazione" sottoscritta con firma digitale; **in caso di costituendo RTI l'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta sia dalla mandataria che dalle mandanti.**
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** sottoscritto con firma digitale, compilato anche in relazione ai requisiti di carattere economico - finanziari e tecnico - professionali stabiliti nella presente richiesta di offerta; in caso di costituendo RTI il DGUE dovrà essere compilato e presentato sia dalla mandataria che dalle mandanti.
- **Ricevuta del pagamento del contributo dovuto all'ANAC**, pari ad Euro **18** (diciotto/00), per la partecipazione alla presente Richiesta di offerta, entro la data per la scadenza per la presentazione delle offerte sopra indicata, secondo le modalità previste sul sito internet dell'Autorità;
- **Documentazione antimafia** propedeutica al rilascio dell'informazione antimafia, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.n. 159/2011 che sarà acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA). Pertanto dovranno essere trasmesse a) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura; b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi resa da tutti i soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice reperibili sul sito Internet delle Prefetture.

Qualora l'operatore economico sia iscritto in una **white list provinciale** dovrà **dichiarare nel DGUE** la Prefettura di iscrizione per consentire alla stazione appaltante la verifica mediante consultazione BDNA.

2. **Parte economica**, dovranno essere inviati i seguenti documenti:

- Documento contenente l'offerta economica formulata secondo quanto prescritto al Paragrafo "Valutazione delle offerte e criteri di costituzione della graduatoria",



pena l'esclusione dalla presente procedura di selezione. Si precisa che l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dall'offerente con firma digitale. In caso di RTI/Consorzio ordinario non costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione congiuntamente da tutti i componenti del RTI/Consorzio.

Per eventuali informazioni relative alla corretta ricezione, da parte di LepidaScpA, dei file inviati è possibile contattare il numero 051 6338800.

Ad avvenuta scadenza del termine di cui al precedente punto a) non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l'offerta presentata non può essere ritirata. Costituisce **motivo di esclusione la mancata presentazione dell'Allegato A.**

**Se alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) non sarà pervenuta la password necessaria per la lettura dell'offerta (documento pdf), la relativa offerta, anche se pervenuta nei termini di cui al precedente punto a) verrà esclusa.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza di cui al precedente punto a), a sostituzione o ad integrazione della precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente documento.

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. LepidaScpA effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art.76 D.P.R. n. 445/2000).

## 13. Valutazione delle offerte e Criteri di costituzione della graduatoria

L'offerta migliore è individuata in base al prezzo complessivo più basso praticato, rispetto all'importo massimo stimato pari, al netto degli oneri della sicurezza, a euro 269.400,00.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato il prezzo più basso.



## 14. Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La stipulazione del contratto è subordinata all'esito regolare delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Prima della stipula, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva per un ammontare pari al 10% dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 117 del Codice.

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo. Il pagamento di tale imposta è a carico dell'aggiudicatario, che lo effettuerà, prima della stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'aggiudicatario assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto dovrà essere effettuato, in caso di aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia, con versamento tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (AdE) Prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023. Le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE sono individuate nella Risoluzione AdE n. 37/E del 28/06/2023.

## 15. Fatturazione e pagamento

Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle "Condizioni generali di contratto".

### **Fattura elettronica PA - CODICE univoco ufficio UFP7Q7**

Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in tracciabilità o mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel termine, di norma, di **sessanta giorni data fattura**, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Emilia-Romagna



e dei suoi Enti Soci, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell'imposta diviene pertanto l'acquirente.

Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in quanto le disposizioni sull'inversione contabile prevalgono su quelle relative allo Split Payment. Vengono esclusi inoltre gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA e non soggetti ad IVA.

Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l'invio della sola fattura elettronica.

A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell'art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP.

È pertanto necessario che nei campi della fattura elettronica normativamente previsti siano correttamente indicati i codici CIG e CUP che devono apparire sulla fattura elettronica in formato.xml.

## 16. Penali

Per quanto riguarda le penali si rinvia a quanto indicato nelle "Condizioni generali di contratto" e nell' "Allegato progettuale". La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture emesse successivamente alla contestazione dell'inadempimento; in alternativa alla trattenuta sulla fattura LepidaScpA avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, la cui validità opera per tutta la durata dell'appalto, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'appalto medesimo. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di LepidaScpA.



È inoltre e comunque fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il Contratto come indicato nel paragrafo "Risoluzione del contratto".

## 17. Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali

Nell'eventualità che il Fornitore, in esecuzione del Contratto, effettui trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA sia Titolare o Responsabile, il Fornitore è designato Responsabile/sub responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento U.E. n. 679/2016. Gli oneri e le responsabilità conseguenti a tale designazione sono disciplinati in uno specifico accordo parte integrante del Contratto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile/sub responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

## 18. Risoluzione del contratto

LepidaScpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del Contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo secondo quanto specificato nelle "Condizioni generali di contratto" di LepidaScpA.

## 19. Definizione delle controversie

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna - Via Massimo D'Azeglio, 54 - 40123 Bologna - Italia.

## 20. DLGS 231/01 e Codice Etico e di Comportamento

Richiamato l'art. 19 delle "Condizioni generali di contratto", l'aggiudicatario della presente procedura di gara, si impegna al rispetto del D. lgs. N. 231/01 e di aderire, per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti ed eventuali subappaltatori, ai principi



etico-comportamentali che LepidaScpA ha enunciato nel proprio Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. N. 231/01 come integrato dal Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Misure integrative al MOG e nel Codice Etico e di Comportamento, pubblicati sul sito internet di LepidaScpA <https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-corruzione> e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del proprio suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, Lepida risolverà il Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare a mezzo pec, con conseguente addebito al Fornitore di tutti i danni subiti e subendi.

## 21. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati di cui LepidaScpA venga in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del Regolamento U.E. n. 679/2016, secondo le finalità e nei limiti indicati nel paragrafo 14.1 "Trattamento dati personali" delle "Condizioni generali di contratto di LepidaScpA".

Il presente avviso, è pubblicato sul sito istituzionale di LepidaScpA all'indirizzo <https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti>.



## Allegato Progettuale

### 1. Inquadramento generale

LepidaScpA è l'operatore di comunicazioni che esercisce la rete delle pubbliche amministrazioni della regione Emilia-Romagna. La "Rete Lepida" utilizza come backbone, varie sedi denominate POP, Point Of Presence degli apparati di Rete, in cui sono alloggiati le terminazioni della dorsale di backbone in fibra ottica, gli apparati attivi di rete e gli apparati ottici di instradamento e moltiplicazione in tecnologia WDM.

A partire da marzo 2011 LepidaScpA, già operatore di rete privata, ha ottenuto l'autorizzazione di operatore di rete pubblica. Nel pieno rispetto dei principi generali di concorrenza e in linea con la propria natura in house providing, nella propria Carta dei Servizi, LepidaScpA si vincola come operatore pubblico a fornire la propria attività esclusivamente nei confronti di: Pubbliche Amministrazioni socie; soggetti con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie abbiano convenzioni, accordi, progetti; operatori di telecomunicazioni interessati a fornire servizio in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non vi siano altri operatori con offerte tecniche/commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato; imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività opportunamente dichiarata da un Ente socio. Nella Carta dei Servizi di LepidaScpA è chiarito che in nessun altro caso LepidaScpA fornisce direttamente connettività o servizi a cittadini presso le proprie abitazioni e ad imprese presso le proprie sedi.

Coerentemente con le indicazioni fornite dal legislatore comunitario, l'art. 56 del D.lgs. 36/2023 (c.d. "Codice degli Appalti"), relativo agli "Appalti esclusi nei settori ordinari", dispone che «Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) lett. b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell'articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».



Si osserva che tra le Amministrazioni Aggjudicatrici si annovera anche LepidaScpA, stante l'accertata natura di organismo di diritto pubblico della medesima. Dalla lettura dell'art. 56 ne deriva quindi che gli "appalti pubblici" di LepidaScpA "principalmente finalizzati" allo svolgimento delle suddette attività sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici. Resta comunque l'obbligo in capo a LepidaScpA, di rispettare per l'affidamento degli appalti esclusi nei settori ordinari i principi di cui agli articoli 1-12 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'oggetto della presente procedura rientra nell'ambito di applicazione del suddetto Art. 56 del D.lgs. n. 36/2023.

## 2. Dettaglio dei servizi richiesti

Elementi oggetto del presente avviso sono tutte le forniture, installazioni e materiali necessari per fornire una cage e relativi cablaggi presso il POP di Rete con funzionalità di Data Center (d'ora in poi POP/DC) di Lepida sito in Parma in Via Largo Torello de Strada, 13/A - 43121 Parma (PR), con le caratteristiche tecniche e qualitative indicate di seguito:

- n.1 cage in grado di ospitare 12 rack e n.14 CDZ In Row;
- n.12 rack 42UR 2200x800x1200 mm;
- n.24 strisce di alimentazione verticali metered da 32A trifase (12 C19+30 C13);
- n.14 CDZ In Row in configurazione 2N con una potenza di raffrescamento complessiva di cage di almeno 184 kW (7 CDZ In Row) e quindi in grado di erogare complessivamente almeno 368 kW (14 CDZ In Row);
- collegamento idrico dei CDZ InRow;
- n.4 quadri elettrici a muro per l'alimentazione dei Rack;
- n.4 quadri elettrici a muro per l'alimentazione CDZ In Row;
- allaccio elettrico dei quadri per l'alimentazione dei rack e per i CDZ In Row;
- attestazione impianto di rilevazione fumi, esistente all'interno della cage;
- ampliamento/espansione sistema di monitoraggio e integrazione su sistema di supervisione EBI di Honeywell;
- realizzazione dei raccordi della tubazione scarico condense della cage di nuova fornitura;
- cablaggi in rame all'interno della cage;
- cablaggi in fibra all'interno della cage;
- cablaggi in fibra tra cage e sala network;
- aggiornamento degli schemi elettrici.



La potenza elettrica assorbita dall'intera cage ammonta a 184 kW;

La potenza massima assorbita del singolo rack ammonta a 21 kW.

In virtù degli assorbimenti sopra descritti, la disposizione e la tipologia dei CDZ deve essere tale da garantire un corretto smaltimento del calore anche in caso di carico elettrico distribuito in modo non uniforme sui rack della cage.

Gli elementi, relativi alla cage, di cui sopra, devono essere disposti su due file in modo che i retro degli armadi siano affacciati a formare un "corridoio caldo"; quest'ultimo è identificabile in relazione al funzionamento delle unità di condizionamento in linea, le cui unità ventilanti immettono l'aria fredda sul fronte degli armadi per riprenderla calda sul retro degli stessi, all'interno del corridoio.

La cage sarà compartimentata in modo da contenere il corridoio caldo dell'isola stessa. La compartimentazione sarà realizzata mediante la copertura del corridoio, attraverso opportuni pannelli posizionati tra i tetti degli armadi e la porta di accesso del corridoio stesso.

Il posizionamento della cage, così come lo schema a blocchi dell'impianto elettrico sono indicati nell'ALLEGATO 1 che è parte integrale e sostanziale della presente procedura, consultabile ai seguenti link:

[CE Rif. 2025-006 Allegato 1 - SCHEMA A BLOCCHI.](#)

[CE Rif. 2025-006 Allegato 1 - CAGE DCR02-03](#)

Nel dettaglio:

### **Cage**

La cage di dimensioni massime di 6.900x3.200 mm (PxL) deve consentire l'installazione di 12 rack, 6 per fila, con corridoio centrale da 800 mm e deve essere completa di:

- moduli passaggio cavi elettrici e dati per tetti armadi e tetti armadi cooling;
- moduli trasparenti per il tetto del corridoio;
- luci all'interno del corridoio azionate da sensore di presenza;
- ponte passaggio cavi tra le file per corridoio;
- porta scorrevole a doppia anta, con serratura, su un solo lato, per larghezza corridoio di 800mm;
- realizzazione della tubazione scarico condense;



- raccordi con le canalizzazioni esistenti per i cavi di energia;
- raccordi con le canalizzazioni esistenti per i cavi di telecomunicazioni.

## **Rack**

N. 12 - armadi con porta anteriore a un battente e porta posteriore a doppio battente, grigliatura 82%, ad apertura a 180°, con ruote e piedini di livellamento (imballo su pallet).

Gli armadi dovranno essere da 42UR, 800mmx1200mm e con 4 montanti da 19", 2 frontali regolabili e 2 due posteriori regolabili.

La fornitura deve prevedere tutti i necessari accessori per inserire gli armadi nella cage e la relativa posa e installazione a regola d'arte: pannelli laterali, pannelli intermedi, giunti di unione, ecc..

La fornitura dovrà inoltre prevedere i tamponamenti dei flussi d'aria, per tutta l'altezza dei rack, mediante pannelli ciechi plastici, installabili senza utensili, da 1UR, per le parti laterali e zoccoli di tamponamento sia lato interno che esterno.

Un rack dovrà essere dotato di pannelli per la gestione verticale dei cavi (n.1 Lato dx e n.1 lato sx) per tutta l'altezza del rack.

## **PDU**

N.24 - strisce di alimentazione verticali da 32A trifase 3x32A, dotato di 12 prese C19 e 30 prese C13, display multifunzione con monitoraggio da remoto via ethernet/IP e spina europea trifase.

Le PDU dovranno essere di tipo a basso ingombro in modo tale che una volta installate permettano una luce di 19" sul retro, con cavi di alimentazione standard inseriti, in modo da poter estrarre agevolmente gli apparati.

I moduli di monitoraggio da remoto delle PDU dovranno essere cablati, portando le relative terminazioni ad un patch panel, anch'esso oggetto della fornitura, installato all'interno della stessa cage.

## **Cooling**

N. 14 - Moduli ad acqua e glicole (30%), senza pannelli laterali, interfaccia di tipo ModBus RS485 e SNMP distinte, interfaccia utente con display, doppia alimentazione monofase per la commutazione automatica dell'alimentazione, ventilatori radiali modulari per consentire le



operazioni di manutenzione su ogni singolo ventilatore mentre le altre unità continuano a lavorare. Le unità dovranno modulare il flusso dell'aria in base alla temperatura dell'aria all'esterno della cage, rilevata da opportuni sensori posizionati sulle porte frontali dei rack e la capacità di raffreddamento in base alla temperatura dell'acqua in uscita dell'impianto idronico dei CDZ della cage; I moduli devono essere dotati di flussostati e sensori di temperatura sui circuiti di mandata e ritorno dell'acqua in modo da monitorare in tempo reale la portata e le temperature del circuito idronico; I moduli devono garantire una potenza di raffrescamento complessiva di almeno 368kW e 184kW per singola linea.

I CDZ In Row dovranno essere collegati all'impianto idronico esistente, che si sviluppa sotto il pavimento flottante in corrispondenza del punto di installazione della cage, mediante l'inserzione di appositi raccordi flessibili e valvole di bilanciamento.

I CDZ In Row dovranno essere alimentati dai relativi quadri elettrici, anch'essi oggetto della fornitura e meglio descritti di seguito, mediante cavi di dimensione opportuna.

I CDZ dovranno essere cablati per permettere il controllo SNMP, portando le relative terminazioni ad un patch panel, anch'esso oggetto della fornitura, installato all'interno della stessa cage (il medesimo delle PDU che quindi dovrà essere dimensionato in modo opportuno).

Oltre al controllo SNMP i CDZ dovranno essere integrati sul sistema di monitoraggio tramite cablaggio MODBUS.

### **Quadri Elettrici a muro per alimentazione Rack/PDU**

N. 4 - Quadri Elettrici a muro, di forma 2b, posizionati all'interno della sala, con porta frontale trasparente, con alimentazione trifase, scaricatore di sovratensione, magnetotermico generale da 250A, in grado di contenere ognuno, almeno 8 interruttori magnetotermici (6 per rack e 2 per future espansioni), multimetro dotato di display di monitoraggio e interfaccia di monitoraggio di tipo ModBus.

Ciascun QE deve prevedere:

- interruttori magnetotermici 3Fase + Neutro 32A per le strisce di alimentazione trifase (PDU) dei rack serviti

I QE dovranno essere allacciati ai quadri sotto continuità ubicati in un locale differente distante circa 30/40 mt, mediante cavi di dimensione opportuna.

I quadri serviranno le seguenti utenze:



- Q9 Rack 1-6 Linea A;
- Q10 Rack 1-6 Linea B;
- Q11 Rack 7-12 Linea A;
- Q12 Rack 7-12 Linea B.

I multimetri dei Quadri Elettrici dovranno essere integrati sul sistema di monitoraggio tramite cablaggio MODBUS.

### **Quadri elettrici a muro per alimentazione CDZ In Row**

N. 4 - Quadri Elettrici a muro, di forma 2b, posizionati all'interno della sala, con porta frontale trasparente, con alimentazione trifase, scaricatore di sovratensione, magnetotermico generale da 63A, in grado di contenere ognuno, almeno 9 interruttori magnetotermici (7 per CDZ In Row e 2 per future espansioni), multimetro dotato di display di monitoraggio e interfaccia di monitoraggio di tipo ModBus.

Ciascun QE deve prevedere:

- interruttori magnetotermici 1Fase + Neutro 10A per i CDZ In Row serviti

I QE dovranno essere allacciati ai quadri sotto continuità ubicati in un locale differente distante circa 30/40 mt, mediante cavi di dimensione opportuna:

I quadri serviranno le seguenti utenze:

- Q62 CDZ InRow 1-7 Linea A;
- Q63 CDZ InRow 1-7 Linea B
- Q64 CDZ InRow 8-14 Linea A
- Q65 CDZ InRow 8-14 Linea B

I multimetri dei Quadri Elettrici dovranno essere integrati sul sistema di monitoraggio tramite cablaggio MODBUS.

### **Impianto di rilevazione e spegnimento incendio**

Installazione all'interno della cage dei sensori di rilevamento incendi esistenti già predisposti;

Installazione all'interno della cage dell'impianto di spegnimento incendi esistente già predisposto.

### **Ampliamento/espansione del sistema di monitoraggio**

Ampliamento dell'impianto esistente per il monitoraggio e controllo dei Quadri Elettrici dei Rack,



dei Quadri Elettrici dei CDZ InROW, dei CDZ InROW via ModBUS e delle PDU;

Implementazione nel software di controllo e monitoraggio esistente (EBI Honeywell) degli asset oggetto della fornitura in modo da essere armonizzati con il sistema attualmente in funzione;

### **Scarico condense**

Installazione delle tubazioni necessarie allo scarico condense fino alle caditoie esistenti.

### **Cablaggi in rame all'interno della cage**

I cablaggi sono da eseguirsi all'interno della cage di nuova fornitura e sono meglio indicati nell'ALLEGATO 2 che è parte integrale e sostanziale della presente procedura, consultabile al seguente link:

 [ALLEGATO 2](#)

I cablaggi dovranno essere eseguiti con cavo UTP cat 6 di opportuna lunghezza.

La fornitura dovrà prevedere:

- N.2 pannelli di gestione cavi verticale (n.1 Lato dx e n.1 lato sx) per tutta l'altezza del rack
- N.15 Patch panel 19" da 24 porte RJ45
- N.11 Passacavi 19" e 1 UR

Oltre a quanto previsto nell'ALLEGATO 1 si dovrà inoltre fornire a piè d'opera il seguente materiale:

- N.90 Patch Cord RJ45 cat6 da 1,0 mt
- N.75 Patch Cord RJ45 cat6 da 1,5 mt
- N.50 Patch Cord RJ45 cat6 da 3,0 mt
- N.8 Set di viti M6 + dadi a gabbia (50 pezzi)

Ad ultimazioni delle attività dovranno essere eseguite le seguenti attività:

- Certifiche dei cavi terminati nei patch panel
- Etichettatura delle terminazioni

### **Cablaggi in fibra all'interno della cage**

I cablaggi sono da eseguirsi all'interno della cage di nuova fornitura e sono meglio indicati nell'ALLEGATO 2 che è parte integrale e sostanziale della presente procedura, consultabile al seguente link:



[CE Rif. 2025-006 Allegato 2 - CABLAGGI DC PR Cage DCR02-03](#)

I cablaggi dovranno essere eseguiti con cavo MPO Female/MPO Female da 12 f.o. 50/125 OM4 10Gb LSZH, Dritto, di opportuna lunghezza e dovranno prevedere la fornitura di:

- N.17 Pannelli modulari in grado di ospitare 4 moduli MPO/LC, 12 f.o. 50/125 OM4, incrociato
- N.44 Moduli, MPO Male/LC,12 f.o. 50/125 OM4, incrociato
- N.22 Patch Cord, MPO Female/MPO Female 12 f.o. 50/125 OM4 10Gb LSZH, dritto di lunghezza opportuna
- N. 11 Passacavi 19" e 1 UR

Oltre a quanto previsto nell'ALLEGATO 1 si dovrà inoltre fornire a piè d'opera il seguente materiale:

- N.200 Patch Cord, LC-LC Duplex fibra ottica 50/125 OM4 10Gb LSZH da 1,0 mt
- N.120 Patch Cord, LC-LC Duplex fibra ottica 50/125 OM4 10Gb LSZH da 1,5 mt
- N.120 Patch Cord, LC-LC Duplex fibra ottica 50/125 OM4 10Gb LSZH da 3,0 mt
- N. 10 Passacavi 19" e 1 UR
- N.7 Set di viti M6 + dadi a gabbia (50 pezzi)

Ad ultimazioni delle attività dovranno essere eseguite le seguenti attività:

- Certifiche dei cavi fo MPO posati;
- Etichettatura delle terminazioni.

**Cablaggi in fibra tra cage e sala network**

I cablaggi sono da eseguirsi tra la cage di nuova fornitura e la sala network all'interno del Data Center e sono meglio indicati nell'ALLEGATO 2 che è parte integrale e sostanziale della presente procedura, consultabile al seguente link:

[CE Rif. 2025-006 Allegato 2 - CABLAGGI DC PR Cage DCR02-03](#)

I cablaggi dovranno essere eseguiti con cavo MPO Female/MPO Female da 12 f.o. 50/125 OM4 10Gb LSZH, Dritto, di opportuna lunghezza e dovranno prevedere la fornitura di:

- N.4 Pannelli modulari in grado di ospitare 4 moduli MPO/LC, 12 f.o. 50/125 OM4, incrociato
- N.16 Moduli, MPO/LC,12 f.o. 50/125 OM4, incrociato
- N.8 Patch Cord, MPO Female/MPO Female 12 f.o. 50/125 OM4 10Gb LSZH, dritto di lunghezza opportuna
- N.2 Passacavi 19" e 1 UR



Ad ultimazioni delle attività dovranno essere eseguite le seguenti attività:

- Certifiche dei cavi fo MPO posati;
- Etichettatura delle terminazioni.

### **Aggiornamento degli schemi elettrici**

Aggiornamento della documentazione di impianto oggetto di modifiche.

## **3. Modalità di lavorazione**

I servizi e le forniture oggetto del presente avviso, dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto da parte di Lepida.

L'Aggiudicatario dovrà indicare un referente che sarà il punto di contatto per LepidaScpA per qualsiasi aspetto attinente la fornitura. L'Aggiudicatario dovrà specificare un numero telefonico di contatto.

## **4. Livelli di servizio e penali**

In merito alla tempistica per le attività oggetto della presente richiesta si applicheranno le penali descritte in seguito, fermo restando quanto specificato nelle "Condizioni generali di contratto".

La penale applicata è di 200 Euro per giorno solare di ritardo.

## **5. DUVRI**

Per l'appalto oggetto del presente avviso, il D.U.V.R.I. si deve fare riferimento all'ALLEGATO 3 che è parte integrale e sostanziale della presente procedura, consultabile ai seguenti link:

[CE Rif. 2025-006 Allegato 3 - DUVRI DC PR Elettrico](#)

[CE Rif. 2025-006 Allegato 3 - DUVRI DC PR Condizionamento](#)



## Allegato A – Istanza di partecipazione

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ ) C.F. \_\_\_\_\_

residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ )

in relazione alla procedura in oggetto, in qualità di

\_\_\_\_\_

dell'Impresa/Operatore Economico: \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_ ) CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

codice di attività \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023:

PEC (Posta Elettronica Certificata): \_\_\_\_\_



**PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

**alla procedura in oggetto alla quale l'impresa/operatore economico sopra indicata/o partecipa nella seguente modalità (barrare l'ipotesi che interessa e se del caso completare):**

**in forma singola**

**in forma associata (costituita o costituenda ATI/consorzio)**

a) In caso di **associazione temporanea** di cui all'art. 68 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. si precisa:

che l'associazione temporanea sarà composta come sottoindicato, e che le parti di servizio/fornitura che i singoli componenti del raggruppamento intendono assumere sono le seguenti:

\_\_\_\_\_ (capogruppo/mandataria)

\_\_\_\_\_ (mandante)

che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:

\_\_\_\_\_ (capogruppo/mandataria) \_\_\_\_\_%

\_\_\_\_\_ (mandante) \_\_\_\_\_%

e – in quanto costituenda ATI di cui all'art. 68 co. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. – di impegnarsi in caso di aggiudicazione della procedura a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.



b) In caso di **consorzio (barrare l'ipotesi che interessa e completare)**

1. in quanto consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), lett. c) o lett. d) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., di individuare, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dell'attività di cui trattasi l'Impresa/le Imprese:

---



---



---

(qualora le imprese indicate siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), lett. c) o lett. d) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., dovranno essere indicati i consorziati esecutori cui concorrono);

2. in quanto consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), lett. c) o lett. d) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. di volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi;

- (barrare solo se interessa)** che intende partecipare in forma di impresa AUSILIATA (impresa concorrente) **e pertanto di allegare alla presente anche tutta la documentazione di cui all'art. 104 "Avvalimento" del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;**

E, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione,

#### DICHIARA INOLTRE

- di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato nelle "Condizioni generali di contratto di LepidaScpA", pubblicate al seguente link



<https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti>, e nella presente Richiesta di Offerta;

- ❑ di essere in possesso dei requisiti indicati nella Richiesta di offerta **come indicati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) che si allega**;
- ❑ di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato ( art. 98 comma 4 lett. d D.lgs. 36/2023 e s.m.i.);
- ❑ di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o a giustificazione delle medesime.

**Ovvero**

di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime PER LE SEGUENTI PARTI/SEZIONI E RELATIVE SPECIFICHE MOTIVAZIONI (*motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente che le informazioni fornite costituiscono segreti tecnici o commerciali*):

---



---



---

- ❑ che, ai fini della riduzione dell’importo della garanzia definitiva (ai sensi del D.Lgs D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. art. 106, comma 8), è in possesso della/e seguente/i certificazioni \_\_\_\_\_
- ❑ che, ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99 e degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011“antimafia”, fornisce i seguenti dati:



<b>Impresa assoggettata ai disposti della legge 68/99: Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione</b>	Via/Piazza _____  CAP _____ Città _____
<b>Impresa esente dai disposti della legge 68/99 (indicare a fianco il motivo di esenzione)</b>	Motivo di esenzione: _____ _____
<b>Iscrizione elenco Provinciale Prefettizio "white list"</b>	Prefettura di _____  Estremi iscrizione: _____

- che non sussiste il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 ovvero di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Lepida nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente.

Firma

\_\_\_\_\_  
*(firma in formato digitale)*



## Allegato B – Modello Offerta Economica

(da trasporre su carta intestata a cura dell'Operatore Economico)

**Oggetto: Richiesta di offerta per la sottoscrizione di un Contratto avente ad oggetto la Fornitura e posa in opera di una cage e relativi cablaggi presso il POP di rete con funzionalità di Data Center di Parma – Avv. Rif. 2025-006 – CIG B63DFF27A5**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

domiciliato per la carica presso la sede della \_\_\_\_\_,

in qualità di

- Rappresentante Legale
- Procuratore del Legale Rappresentante  
(giusta procura allegata alla presente in copia conforme all'originale)

In nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)

\_\_\_\_\_

### OFFRE

per la fornitura oggetto della presente procedura, i seguenti valori:

Euro (in cifre) \_\_\_\_\_

al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA;

### E CONTESTUALMENTE DICHIARA CHE

ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs.n. 36/2023 e s.m.i.

- Il costo della manodopera ammonta ad Euro (in



cifre) \_\_\_\_\_ Euro (in lettere)

\_\_\_\_\_ ;

- L'importo dei costi aziendali dell'offerente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammonta ad Euro (in cifre) \_\_\_\_\_ Euro (in lettere)

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
*(firma in formato digitale)*



## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, LepidaScpA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è LepidaScpA, con sede in Via della Liberazione n. 15, in Bologna (40128).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, a LepidaScpA, Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, via e-mail [acquisti@lepida.it](mailto:acquisti@lepida.it)

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

LepidaScpA ha designato il Responsabile della protezione dei dati. Il nominativo è pubblicato sul sito istituzionale della società

<https://www.lepida.net/societa-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori>.

Eventuali comunicazioni per il dpo possono essere inviate all'indirizzo mail: [dpo@lepida.it](mailto:dpo@lepida.it).

### **4. Responsabili del trattamento**

LepidaScpA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui LepidaScpA ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte di LepidaScpA istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da LepidaScpA al fine di dare corso alla procedura di affidamento di beni, servizi o lavori. La base giuridica dei trattamenti è, quindi, costituita dall'art. 6 comma 1 lett. c) per i trattamenti relativi all'esecuzione degli obblighi disposti dalla normativa in materia di appalti e dall'art. 6 comma 1 lett. b) a seguito dell'eventuale aggiudicazione.



## 7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la:

- Comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990;
- comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. 33/2013;
- pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.

## 8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

## 9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## 10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

## 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.

Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento beni, servizi o lavori.

